

**OSNOVNA ŠKOLA ČAVLE**  
**Čavle, Čavja 47**

**PLAN EVAKUACIJE I  
SPAŠAVANJA**

**Rijeka, travanj 2021.**

Temeljem članaka 55. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14) i članka 37. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), OSNOVNA ŠKOLA ČAVLE, Čavle, Čavja 47 – (u dalnjem tekstu-Poslodavac), utvrđuje dana 21.04.2021.

## **PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA**

### **I - OPĆE ODREDBE**

#### **Članak 1.**

Ovim planom poslodavac utvrđuje način organiziranja i provođenja EVAKUACIJE i SPAŠAVANJA u poslovnom prostoru OSNOVNE ŠKOLE ČAVLE na lokaciji Čavle, Čavja 47 za slučaj iznenadnog događaja koji može ugroziti sigurnost i zdravlje zaposlenika i osoba zatečenih u građevini, odnosno provođenje osposobljavanja zaposlenika koji će provoditi evakuaciju i spašavanje.

#### **Članak 2.**

Evakuacija u smislu ovog Plana podrazumijeva organizirani način napuštanja prostorija prije nego što nastupi ugrožavanje sigurnosti života i zdravlja zaposlenika i zatečenih osoba, što može izazvati iznenadni događaj-događaj čiji početak i štetne posljedice moguće predvidjeti.

Spašavanje u smislu ovog Plana, podrazumijeva organizirano provođenje radnji gdje se ugroženim zaposlenicima i zatečenim osobama u prostorima osigurava i pruža pomoć pri napuštanju istih kao posljedica nastupa iznenadnog događaja (predvidivog i nepredvidivog), a da pri tome ne ugroze i dovedu u opasnost svoj život.

Evakuacija i spašavanje se provodi prije, tijekom ili nakon nastanka događaja kojim su ugroženi životi i zdravlje prisutnih osoba, odnosno koji štete materijalnim dobrima.

### **II - IZNENADNI DOGAĐAJI U GRAĐEVINI**

#### **Članak 3.**

Iznenadni događaji uslijed kojih može nastupiti ugrožavanje zdravlja i života osoba zatečenih u Osnovnoj školi Čavle na lokaciji Čavle, Čavja 47 mogu biti:

1. ELEMENTARNE NEPOGODE (nepredvidivi i predvidivi događaji)
2. TEHNOLOŠKI POREMEĆAJI U PROCESU RADA (nepredvidivi i predvidivi događaji)

## Članak 4.

Iznenadni događaji u radnim prostorima koji mogu nastupiti sa predvidivim posljedicama dati su tabelarno.

IZNENADNI DOGAĐAJ	MOGUĆNOST PREDVIĐANJA	MOGUĆI DOGAĐAJ U POSL.PROSTORU	MOGUĆE POSLJEDICE	
			NA SREDSTV.RADA	ZAPOSLENICI
1	2	3	4	5

### 1. ELEMENTARNE NEPOGODE

- POTRES	NE	- rušenje dijela ili cijelog poslovnog prostora - oštećenje sredstava rada i instalacija	- požar - eksplozije - kvarovi - širenje opasnih tvari	- panika - ozljede - smrt
-OLUJNI VJETAR TUČA (GRAD)	DA	- rušenje dijelova poslovnog prostora - oštećenje sredstava rada i instalacija	- oštećenja - požari - kvarovi	- panika - ozljede - smrt
-VELIKI POŽARI	NE/DA	- oštećenje poslovnog prostora - oštećenje sredstava rada i instalacija	- oštećenja - širenje opasnih tvari - eksplozije	- panika - ozljede - smrt

### 2. TEHNOLOŠKI POREMEĆAJI

-KOTLOVNICA PODSTANICA (porast tlaka, prop.medija)	NE/DA	- oštećenje sredstava rada i instalacija - oštećenje dijela građevine	- propuštanje medija - eksplozije - požar - širenje opasne tvari	- panika - ozljede - trovanje - smrt
- TEHNIČKE I TEHNOLOŠKE INSTALACIJE (dotrajalost-loša izvedba – elektroinstalacija, vodovodne instalacije, itd.)	DA/NE	- oštećenje instalacija - oštećenje dijela građevine	- poplave - požar - eksplozije - opasne tvari	- panika - ozljede - trovanje

### **III - IZLAZI I PUTOVI EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA**

#### **Članak 5.**

Položaj, raspored i dimenzije prolaza namijenjenih izlazima i komunikacijama unutar poslovnog prostora, omogućuju brzo napuštanje ugroženog dijela.

Za radnog vremena putovi evakuacije i spašavanja moraju biti slobodni i pristupačni.

#### **Članak 6.**

Ugroženi zaposlenici i zatečene osobe iz ugroženih prostora poslovne građevine evakuiraju se i spašavaju pravcima i putovima do najbližeg izlaza na otvoreni slobodni prostor ispred objekta-školsko igralište "jama". Osnovni pravci evakuacije dati su tabelarno.

#### **"STARI DIO ŠKOLE"**

---

	BROJ UGROŽENIH	PUTOVI EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA
SUTEREN	cca 10 osoba	<b>PRODUŽENI BORAVAK</b> - Izlaz kroz glavna vrata na otvoreni slobodni prostor ispred škole pa do dogovorenog mjesto za okupljanje (školsko igralište "Jama") <b>KOTLOVNICA</b> - Izlaz kroz glavna vrata na otvoreni slobodni prostor ispred škole pa do dogovorenog mjesto za okupljanje (školsko igralište "Jama")
PRIZEMLJE	cca 190 osoba	<b>UČIONICE br. 004, 005, 006</b> - Izlaz kroz vrata učione na zajednički hodnik do evakuacijskog izlaza kraj učionice 006 do dvorišta objekta preko kojeg se ide do dogovorenog mjesto za okupljanje (školsko igralište "Jama") <b>UČIONICE br. 003,002,009, 011, KNJIŽNICA</b> - Izlaz kroz vrata učione na zajednički hodnik do glavnih vratiju objekta. Preko glavnog evakuacijskog izlaza do dvorišta objekta i dogovorenog mjesto za okupljanje (školsko igralište "Jama") <b>UČIONICA br. 001</b> - Izlaz kroz vrata učione na hodnik koji spaja stari i novi dio škole pa preko glavnog evakuacijskog izlaza do dvorišta ispred starog djela škole. Kada se obavi provjera svih prisutnih odlazi se na zajedničko dogovoreno mjesto za okupljanje svih učenika škole (školsko igralište "Jama") <b>ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA</b> - Preko glavnog izlaza iz dvorane do dvorišta objekta i dogovorenog mjesto za okupljanje (školsko igralište "Jama")

KAT	cca 200 osoba	<p><b>UČIONICE br. 104, 105, 106</b> - Izlaz kroz vrata učionice na zajednički hodnik do evakuacijskog izlaza uz učionicu 106. Preko evakuacijskih stepenica do dvorišta objekta preko kojeg se ide do dogovorenog mjesto za okupljanje (školsko igralište "Jama")</p> <p><b>UČIONICE br.101, 102,103, 111, UPRAVA</b> - Izlaz kroz vrata učionice/ureda na zajednički hodnik pa preko glavnog stubišta do glavnih vratiju objekta. Preko glavnog evakuacijskog izlaza do dvorišta objekta i dogovorenog mjeseta za okupljanje (školsko igralište "Jama")</p>
-----	---------------	---

---

### "NOVI DIO ŠKOLE"

BROJ UGROŽENIH		PUTOVI EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA
SUTEREN	cca 100 osoba	<p><b>UČIONICE br. 02,03,04</b> - Izlaz kroz vrata učionice na zajednički hodnik do glavnog evakuacijskog izlaza na dvorište objekta (dvorište s donje strane novog krila škole). Kada se obavi provjera svih prisutnih odlazi se na zajedničko dogovoreno mjesto za okupljanje svih učenika škole (školsko igralište "Jama")</p> <p><b>UČIONICA br. 01</b> - Izlaz kroz vrata učione na zajednički hodnik pa preko pomoćnog evakuacijskog izlaza prema ambulanti do dvorišta. Iz dvorišta direktno odlaze na zajedničko dogovoreno mjesto za okupljanje svih učenika škole (školsko igralište "Jama")</p>
PRIZEMLJE	cca 100 osoba	<p><b>UČIONICA br. 05</b> – Izlaz kroz vrata učionice na zajednički hodnik do pomoćnog evakuacijskog izlaza uz učionicu 05. Preko evakuacijskih stepenica do dvorišta objekta ispred starog djela škole. Kada se obavi provjera svih prisutnih odlazi se na zajedničko dogovoreno mjesto za okupljanje svih učenika škole (školsko igralište "Jama")</p> <p><b>UČIONICA 06</b> - Izlaz kroz vrata učionice na zajednički hodnik te preko evakuacijskih stepenica i glavnog evakuacijskog izlaza u suterenu do dvorišta objekta (dvorište s donje strane novog krila škole). Kada se obavi provjera svih prisutnih odlazi se na zajedničko dogovoreno mjesto za okupljanje svih učenika škole (školsko igralište "Jama").</p> <p><b>UČIONICE br. 07, 08</b> - Izlaz kroz vrata učionice na zajednički hodnik i preko glavnog evakuacijskog izlaza do dvorišta ispred starog djela škole. Kada se obavi provjera svih prisutnih odlazi se na zajedničko dogovoreno mjesto za okupljanje svih učenika škole (školsko igralište "Jama")</p>

### **Članak 7.**

Zborno mjesto evakuiranih osoba - ovisno o posljedicama iznenadnog događaja, ovim Planom načelno se određuje vanjski prostor školskog igrališta "Jama".

## **IV - STANJE I ODRŽAVANJE PUTOVA EVAKUACIJE**

### **članak 8.**

1. Svi putovi evakuacije moraju se održavati stalno slobodnim i nezakrčenim
2. Hodnici, izlazni pravci evakuacije moraju imati stalno sigurnosno osvjetljenje (godишња provjera funkcionalnosti).
3. Svi izlazni putovi za evakuaciju i spašavanje moraju biti jasno označeni i osvijetljeni.
4. Sva vrata na putovima evakuacije moraju se u pravilu otvarati u smjeru izlaza.

Kontrola stanja evakuacijskih putova i izlaza:

Stalna kontrola i briga za stanje sigurnosti evakuacijskih putova i izlaza dužnost je svih zaposlenika.

O uočenim promjenama stanja ili nedostacima na evakuacijskim putovima i izlazima odmah se izvješćuje voditelj evakuacije.

## **V - RUKOVOĐENJE EVAKUACIJOM I SPAŠAVANJE, PRVA POMOĆ**

### **članak 9.**

Za rukovođenje evakuacijom i spašavanjem zaposlenika i osoba zatečenih u građevini određuju se nosioci poslova u provođenju evakuacije i spašavanja, te za pružanje prve pomoći na 20 zaposlenika po jedan rukovodilac. Rukovodiocu odnosno jedinici za provođenje evakuacije i spašavanja moraju se osigurati osnovna sredstva za intervenciju i provođenje evakuacije i spašavanja.

---

OSNOVNA ŠKOLA ČAVLE  
ČAVLE, ČAVLA 47

ODGOVORNI ZAPOSLENIK ZA PROVOĐENJE  
EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA  
i PRUŽANJE PRVE POMOĆI

---

1. ZAPOVJEDNIK EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA	TANJA STANKOVIĆ / 0912595701
2. ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA	ROBERT ŽAGAR / 0994414576
3. ZAPOSLENIK ZADUŽEN ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI	MARTA ZORETIĆ / 0912298287
4. ZAMJENIK ZAPOSLENIKA ZADUŽENOG ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI	ANKICA BANDUKA / 0912595704

### **Članak 10.**

Zapovjednik ima odgovornost i ovlaštenje organiziranja i provođenja evakuacije i spašavanja do dolaska profesionalnih spasilačkih ekipa, odnosno njihove intervencije.

### **Članak 11.**

Poslodavac je dužan osigurati pružanje prve pomoći zaposlenicima za slučaj ozljede do njihovog upućivanja na liječenje u zdravstvenu ustanovu. Na svakih 20 zaposlenika najmanje jedan od njih mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći, te po jedan na svakih dalnjih 50 zaposlenika.

Zaposlenicima određenim za pružanje prve pomoći mora se osigurati i staviti na raspolaganje potrebna oprema sukladno zakonskim propisima.

### **Članak 12.**

Voditelj evakuacije i spašavanja, te zaposlenici za pružanje prve pomoći čine osnovnu za organiziranje i provođenje ovog Plana.

### **Članak 13.**

Kod iznenadnog događaja odgovornim zaposlenicima za provođenje i spašavanje, te pružanje prve pomoći mora biti osigurana i pristupačna slijedeća oprema:

- akumulatorska svjetiljka - 5 kom
- sanitetska oprema za pružanje prve pomoći - kompleta 2

## **VI - NAČIN DAVANJA ZNAKOVA ZA UZBUNU**

### **Članak 15.**

Otkrivanje i dojavu požara i općenito poremećaja u poslovnom prostoru, opremi i instalacijama, koji bi mogli izazvati opasnost po život i zdravlje osoba i imovinu, vrše svi zaposleni i sve osobe koje se u bilo kojem trenutku nalaze u poslovnim prostorima.

Dojavu obavljaju osobno ili telefonom i to: zapovjedniku evakuacije i spašavanja ili njegovom ovlašteniku. Ovi će dalje procjenjivati situaciju i poduzimati potrebne mјere (dojavu, uzbunjivanje, evakuacija, pozivanje vanjskih čimbenika i sl.).

Isti postupak provodi se i u slučaju pojave opasnosti od bilo koje elementarne nepogode.

Sustav obavješćivanja:

- telefon,
- mobilni telefon,
- sustav osobne veze.

Dojavu iznenadnih događaja treba obaviti na sljedeće brojeve telefona:

Državna uprava za zaštitu i spašavanje (jedinstveni broj za hitne službe): **112**

Policija: 192

Vatrogasna služba: 193

Hitna pomoć: 194

## **VII - POSTUPAK ZAPOSLENIKA NA ZNAK UZBUNE**

### **Članak 15.**

Zaposlenik koji prvi uoči opasnost, dužan je odmah upoznati ostale zaposlenike o opasnosti, istovremeno upoznati i voditelja/zamjenika voditelja odnosno zaposlenika odgovornog za rukovođenje evakuacijom i spašavanjem.

### **Članak 16.**

Tokom evakuacije i spašavanja zaposlenici se moraju pridržavati uputa voditelja evakuacije i spašavanja, odnosno:

- brzo i bez panike se uključiti u organizirane oblike napuštanja radnih prostora,
- u slučaju nemogućnosti evakuacije, uključuju se u organizirane oblike spašavanja sukladno uputama ne ugrožavajući svoju sigurnost.

### **Članak 17.**

Dužnosti zapovjednika evakuacije i spašavanja:

- mora doći na mjesto događaja i organizirati akcije provođenja evakuacije i spašavanja,
- organizirati i provesti brzo pozivanje vanjskih spasilačkih ekipa (hitna pomoć, policija, vatrogasnih postrojbi itd.),
- provesti uklanjanje potencijalno opasnih tvari te pojave eksplozije ili širenja požara,
- provesti odnosno organizirati po potrebi isključenje energetskih izvora opasnosti (el.energija, plin, zapaljive tvari i ventilacija).
- Električnu energiju isključuje razbijanjem tipkala za daljinski isklop smještenih na glavnom izlazu pored portirnice ili na evakuacijskim izlazima u novom dijelu škole. Isključenje kotlovnice obavlja preko tipkala smještenog u kotlovnici (stari dio škole).
- prvenstveno mora voditi računa o sigurnosti zaposlenika i osoba koje se nalaze u objektu te sprečavanju panike i ozljeda.

## **VIII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Članak 18.**

Poslodavac mora odrediti odgovornu osobu za provođenje evakuacije i spašavanja, te pružanja prve pomoći, odnosno osigurati njihovo osposobljavanje za provođenje.

Na temelju ovog Plana moraju se provesti praktične vježbe najmanje jedanput u dvije godine. O izvršenju provođenja vježbe evakuacije i spašavanja sastavlja se izvještaj, Vježba se može provesti i uz sudjelovanje i organiziranje spasilačkih ekipa.

### **Članak 19.**

Ovaj Plan donosi se i mijenja po načinu i postupku donošenja akata predviđenih statutom tvrtke, odnosno zakonskih propisa.

Rijeka, 21. travanj 2021.

Ravnateljica škole:

Tanja Stanković